


REVISIONSINTYG för elanläggning

Försäkringstagare		Bl:s anläggningsnummer 22911200	1103-Rb1	
Anläggningens namn och postadress Brf Hamngatan 32 65225 KARLSTAD		Fastighetsbeteckning Trätälja 7		Etapp -----
		Kommunens namn Karlstad	Län 17	Kommun 80
		Anläggningstyp Bostadsrättsfastighet, byggår 1960		
Kontaktperson Torbjörn Malmeström	Telefon 070-3162355	Årets sista Rb-dag 2010-11-03	Utskriftsdatum PM 2010-11-04	Bilaga nr
Anläggningens gatuadress Hamngatan 32				
Aviseringsadress Se ovan				
Org nr 773200-0463				
Övriga anläggningar / försäkringstagare som ingått i besiktningen Bilaga nr				
Besiktningen har ej omfattat Bilaga nr				
Lägenheterna med undantag för lgh 34 som typexempel				
Riskbedömning av anmärkningar	Kategori 1 antal	Kategori 2 antal	Kategori 3 antal	
Elabonnemang	☐ - 63 A	☐ 80 - 250 A	☐ 250 A -	☐ Högspänning
Rutiner för tillsyn exkl. Rb Anställd behörig installatör	☐ Periodisk tillsyn finns	☐ Fortlöpande tillsyn finns	☐ Behörig installatör finns	
Omdöme om anläggnings tillstånd vid besiktn.tillfället Se anteckningar nedan	Mycket gott	Normalt (*) se nedan	Mindre gott	Bilaga nr
Bl:s anteckningar				
*) Omdöme om anläggningens tillstånd: Lägenheterna har på senare år fått nya elinstallationer i normsystem. Elcentral med 30 mA jordfelsbrytare och nydragen FK-ledning till uttag, strömbrytare, armaturer, etc sörjer för en modern och säker elanläggning. Övriga delar i gemensamma utrymmen får bedömas efter användning, ålder, mm i återkommande kontroller, som bör ske med intervall på förslagsvis 5 år.				
Intyg om besiktningen				
☐ Försäkringsvillkor		(X) Vid besiktningen noterade anmärkningar är nu rättade enligt brev från försäkringstagaren		☐ Vid besiktningen upptäcktes inga fel och brister
☐ Annat skäl				
Besiktningsföretag				
Inspecta Sweden AB , Ramgatan 7, 653 41 KARLSTAD				
Tel. 08-5011 3650				
Datum 2010-12-28				
 Brynolf Nyquist/Elbesiktningsingenjör 070-659 5340				